

**INTERGAS**

Švari energija Jums!

2017 M. BALANDŽIO MĖNESIO**GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE**

2017-05-03

Mažeikiai

2017 m. balandžio mėn.	Viršutinis šilumingumas kWh/m ³		Perskaičiavimo koeficientas
	0 C° matavimo	20 C° matavimo	
1	11,6823	10,8794	1,0738
2	11,7080	10,9033	1,0738
3	11,7382	10,9315	1,0738
4	11,7628	10,9544	1,0738
5	11,8037	10,9925	1,0738
6	11,8255	11,0128	1,0738
7	11,8459	11,0318	1,0738
8	11,8666	11,0510	1,0738
9	11,8708	11,0549	1,0738
10	11,8740	11,0579	1,0738
11	11,8853	11,0684	1,0738
12	11,9034	11,0853	1,0738
13	11,8802	11,0637	1,0738
14	11,8444	11,0304	1,0738
15	11,8504	11,0359	1,0738
16	11,8435	11,0295	1,0738
17	11,7993	10,9884	1,0738
18	11,8061	10,9947	1,0738
19	11,824	11,0114	1,0738
20	11,3421	10,5626	1,0738
21	11,3091	10,5318	1,0738
22	11,3163	10,5386	1,0738
23	11,3180	10,5401	1,0738
24	11,3185	10,5406	1,0738
25	11,3207	10,5427	1,0738
26	11,3456	10,5658	1,0738
27	11,3256	10,5472	1,0738
28	11,3275	10,5490	1,0738
29	11,3290	10,5504	1,0738
30	11,3325	10,5536	1,0738
Vidurkis	11,6400	10,8400	-

* Skirstymo sistemos operatoriaus viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20°C matavimo temperatūrai ir 101,325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.