

**INTERGAS**

Švari energija. Jums!

2022 M. BIRŽELIO MĖNESIO**GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE**

2022-07-04

Mažeikiai

2022 m. birželio mėn.	Viršutinis šilumingumas kWh/m ³		Perskaičiavimo koeficientas
	0 C° matavimo	20 C° matavimo	
1	11,2458	10,4729	1,0738
2	11,2352	10,4630	1,0738
3	11,2214	10,4502	1,0738
4	11,2228	10,4515	1,0738
5	11,2798	10,5046	1,0738
6	11,3339	10,5549	1,0738
7	11,3406	10,5612	1,0738
8	11,3385	10,5592	1,0738
9	11,3418	10,5623	1,0738
10	11,3454	10,5657	1,0738
11	11,3477	10,5678	1,0738
12	11,3484	10,5684	1,0738
13	11,3795	10,5974	1,0738
14	11,4882	10,6986	1,0738
15	11,4927	10,7028	1,0738
16	11,4942	10,7042	1,0738
17	11,4577	10,6702	1,0738
18	11,3958	10,6126	1,0738
19	11,4002	10,6167	1,0738
20	11,4037	10,6199	1,0738
21	11,409	10,6249	1,0738
22	11,3163	10,5386	1,0738
23	11,2332	10,4612	1,0738
24	11,2357	10,4635	1,0738
25	11,2394	10,4669	1,0738
26	11,24	10,4675	1,0738
27	11,2427	10,4700	1,0738
28	11,2478	10,4748	1,0738
29	11,25	10,4768	1,0738
30	11,2547	10,4812	1,0738
Vidurkis	11,3261	10,5477	

* Skirstymo sistemos operatoriaus viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20°C matavimo temperatūrai ir 101,325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.