



**INTERGAS** 2018 M. LAPKRIČIO MĖNESIO

GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

2018-12-05

Mažeikiai

2018 m. lapkričio mėn.	Viršutinis šilumingumas kWh/m <sup>3</sup>		Perskaičiavimo koeficientas
	0 C° matavimo	20 C° matavimo	
1	11,8888	11,0717	1,0738
2	11,8885	11,0714	1,0738
3	11,8740	11,0579	1,0738
4	11,8785	11,0621	1,0738
5	11,8879	11,0709	1,0738
6	11,8966	11,0790	1,0738
7	11,8236	11,0110	1,0738
8	11,7796	10,9700	1,0738
9	11,7768	10,9674	1,0738
10	11,7906	10,9803	1,0738
11	11,8069	10,9954	1,0738
12	11,8504	11,0359	1,0738
13	11,8290	11,0160	1,0738
14	11,8404	11,0266	1,0738
15	11,8754	11,0592	1,0738
16	11,8942	11,0767	1,0738
17	11,8481	11,0338	1,0738
18	11,8424	11,0285	1,0738
19	11,8112	10,9994	1,0738
20	11,7869	10,9768	1,0738
21	11,8079	10,9964	1,0738
22	11,8187	11,0064	1,0738
23	11,8377	11,0241	1,0738
24	11,8216	11,0091	1,0738
25	11,8174	11,0052	1,0738
26	11,6993	10,8952	1,0738
27	11,7766	10,9672	1,0738
28	11,6822	10,8793	1,0738
29	11,6665	10,8647	1,0738
30	11,8878	11,0700	1,0738
<b>Vidurkis</b>	<b>11,8229</b>	<b>11,0103</b>	-

\* Skirstymo sistemos operatoriaus viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20°C matavimo temperatūrai ir 101,325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.

[www.intergas.lt](http://www.intergas.lt)

Uždaroji akcinė bendrovė „Intergas“  
Įmonės kodas 110872941  
PVM mokėtojo kodas LT108729410

Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius  
Tel./faks. (8 5) 260 4132,  
El.p. vilnius@intergas.lt

Mažeikių filialas  
Montuotojų g. 7, LT-89101 Mažeikiai  
Tel./faks. (8 443) 98194. El. p. mazeikiai@intergas.lt