



INTERGAS 2020 M. GEGUŽĖS MĖNESIO

GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

2020-06-03

Mažeikiai

2020 m. gegužės mėn.	Viršutinis šilumingumas kWh/m ³		Perskaičiavimo koeficientas
	0 C° matavimo	20 C° matavimo	
1	11,7952	10,9845	1,0738
2	11,8175	11,0053	1,0738
3	11,3707	10,5892	1,0738
4	11,5809	10,7850	1,0738
5	11,6461	10,8457	1,0738
6	11,4691	10,6809	1,0738
7	11,7944	10,9838	1,0738
8	11,8039	10,9926	1,0738
9	11,8184	11,0061	1,0738
10	11,8257	11,0129	1,0738
11	11,8277	11,0148	1,0738
12	11,8331	11,0198	1,0738
13	11,8412	11,0274	1,0738
14	11,8448	11,0307	1,0738
15	11,7769	10,9675	1,0738
16	11,3399	10,5605	1,0738
17	11,366	10,5848	1,0738
18	11,3669	10,5857	1,0738
19	11,3691	10,5877	1,0738
20	11,3659	10,5847	1,0738
21	11,355	10,5746	1,0738
22	11,3281	10,5495	1,0738
23	11,3553	10,5749	1,0738
24	11,3729	10,5913	1,0738
25	11,4796	10,6906	1,0738
26	11,4795	10,6905	1,0738
27	11,4967	10,7066	1,0738
28	11,4984	10,7081	1,0738
29	11,4941	10,7041	1,0738
30	11,4584	10,6709	1,0738
31	11,4454	10,6588	1,0738
Vidurkis	11,5683	10,7732	-

* Skirstymo sistemos operatoriaus viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20°C matavimo temperatūrai ir 101,325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.