

**2016 M. BALANDŽIO MĖNESIO
 GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE**

2016-05-03

Mažeikiai

2016 m. balandžio mėn.	Viršutinis šilumingumas kWh/m ³		Perskaičiavimo koeficientas
	0 C° matavimo	20 C° matavimo	
1	11,7403	10,9334	1,0738
2	11,7418	10,9348	1,0738
3	11,7480	10,9406	1,0738
4	11,7583	10,9502	1,0738
5	11,7654	10,9568	1,0738
6	11,7640	10,9555	1,0738
7	11,7657	10,9571	1,0738
8	11,7685	10,9597	1,0738
9	11,7369	10,9302	1,0738
10	11,7468	10,9395	1,0738
11	11,7184	10,9130	1,0738
12	11,7306	10,9244	1,0738
13	11,7447	10,9375	1,0738
14	11,7592	10,9510	1,0738
15	11,7575	10,9494	1,0738
16	11,7555	10,9476	1,0738
17	11,7446	10,9374	1,0738
18	11,7489	10,9414	1,0738
19	11,7548	10,9469	1,0738
20	11,7636	10,9551	1,0738
21	11,7662	10,9575	1,0738
22	11,7638	10,9553	1,0738
23	11,7610	10,9527	1,0738
24	11,6148	10,8165	1,0738
25	11,6742	10,8719	1,0738
26	11,7715	10,9625	1,0738
27	11,7942	10,9836	1,0738
28	11,8557	11,0409	1,0738
29	11,8357	11,0223	1,0738
30	11,7958	10,9851	1,0738
Vidurkis	11,7549	10,9470	-

* Skirstymo sistemos operatoriaus viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20°C matavimo temperatūrai ir 101,325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.