

**INTERGAS**

Švari energija Jums!

**2021 M. RUGPJŪČIO MĖNESIO
GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE**

2021-09-03

Mažeikiai

2021 m. rugpjūčio mėn.	Viršutinis šilumingumas kWh/m ³		Perskaičiavimo koeficientas
	0 C° matavimo	20 C° matavimo	
1	11,266	10,4917	1,0738
2	11,2561	10,4825	1,0738
3	11,2624	10,4884	1,0738
4	11,2835	10,5080	1,0738
5	11,2963	10,5199	1,0738
6	11,2627	10,4886	1,0738
7	11,2651	10,4909	1,0738
8	11,2656	10,4913	1,0738
9	11,2728	10,4980	1,0738
10	11,2773	10,5022	1,0738
11	11,2835	10,5080	1,0738
12	11,2906	10,5146	1,0738
13	11,2933	10,5171	1,0738
14	11,2938	10,5176	1,0738
15	11,2865	10,5108	1,0738
16	11,2845	10,5089	1,0738
17	11,3042	10,5273	1,0738
18	11,3431	10,5635	1,0738
19	11,3494	10,5694	1,0738
20	11,3526	10,5724	1,0738
21	11,3519	10,5717	1,0738
22	11,3528	10,5725	1,0738
23	11,2937	10,5175	1,0738
24	11,3075	10,5304	1,0738
25	11,3544	10,5740	1,0738
26	11,3574	10,5768	1,0738
27	11,3172	10,5394	1,0738
28	11,3138	10,5362	1,0738
29	11,3608	10,5800	1,0738
30	11,3037	10,5268	1,0738
31	11,3231	10,5449	1,0738
Vidurkis	11,3041	10,5271	-

* Skirstymo sistemos operatoriaus viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20°C matavimo temperatūrai ir 101,325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.