

**INTERGAS**

Švari energija. Jums!

**2021 M. RUGSĖJO MĖNESIO****GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE**

2021-10-04

Mažeikiai

2021 m. rugsėjo mėn.	Viršutinis šilumingumas kWh/m <sup>3</sup>		Perskaičiavimo koeficientas
	0 C° matavimo	20 C° matavimo	
1	11,3259	10,5475	1,0738
2	11,2849	10,5093	1,0738
3	11,3457	10,5659	1,0738
4	11,4389	10,6527	1,0738
5	11,675	10,8726	1,0738
6	11,6685	10,8665	1,0738
7	11,6775	10,8749	1,0738
8	11,6792	10,8765	1,0738
9	11,5702	10,7750	1,0738
10	11,4888	10,6992	1,0738
11	11,6907	10,8872	1,0738
12	11,3572	10,5766	1,0738
13	11,3898	10,6070	1,0738
14	11,6918	10,8882	1,0738
15	11,7037	10,8993	1,0738
16	11,7072	10,9026	1,0738
17	11,7116	10,9067	1,0738
18	11,7136	10,9085	1,0738
19	11,359	10,5783	1,0738
20	11,3211	10,5430	1,0738
21	11,3425	10,5630	1,0738
22	11,3514	10,5712	1,0738
23	11,3571	10,5766	1,0738
24	11,3616	10,5807	1,0738
25	11,3613	10,5805	1,0738
26	11,3563	10,5758	1,0738
27	11,3654	10,5843	1,0738
28	11,3547	10,5743	1,0738
29	11,3266	10,5481	1,0738
30	11,3654	10,5843	1,0738
<b>Vidurkis</b>	<b>11,4781</b>	<b>10,6892</b>	

\* Skirstymo sistemos operatoriaus viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20°C matavimo temperatūrai ir 101,325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.