

**INTERGAS**

Švari energija Jums!

GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

2021 M. GRUODŽIO MĖNESIO

2022-01-04

Mažeikiai

2021 m. gruodžio mėn.	Viršutinis šilumingumas kWh/m ³		Perskaičiavimo koeficientas
	0 C° matavimo	20 C° matavimo	
1	11,2762	10,5012	1,0738
2	11,2905	10,5145	1,0738
3	11,304	10,5271	1,0738
4	11,3059	10,5289	1,0738
5	11,3061	10,5291	1,0738
6	11,4567	10,6693	1,0738
7	11,5699	10,7747	1,0738
8	11,5938	10,7970	1,0738
9	11,5554	10,7612	1,0738
10	11,311	10,5336	1,0738
11	11,3126	10,5351	1,0738
12	11,3127	10,5352	1,0738
13	11,4085	10,6244	1,0738
14	11,3307	10,5520	1,0738
15	11,3127	10,5352	1,0738
16	11,4643	10,6764	1,0738
17	11,4803	10,6913	1,0738
18	11,389	10,6063	1,0738
19	11,3132	10,5357	1,0738
20	11,2451	10,4722	1,0738
21	11,2413	10,4687	1,0738
22	11,2272	10,4556	1,0738
23	11,2369	10,4646	1,0738
24	11,2328	10,4608	1,0738
25	11,209	10,4386	1,0738
26	11,2121	10,4415	1,0738
27	11,2288	10,4571	1,0738
28	11,2103	10,4398	1,0738
29	11,2108	10,4403	1,0738
30	11,2073	10,4370	1,0738
31	11,2134	10,4427	1,0738
Vidurkis	11,3216	10,5435	-

* Skirstymo sistemos operatoriaus viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20°C matavimo temperatūrai ir 101,325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.