



INTERGAS 2018 M. GRUODŽIO MĖNESIO

GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

2019-01-03

Mažeikiai

2018 m. gruodžio mėn.	Viršutinis šilumingumas kWh/m ³		Perskaičiavimo koeficientas
	0 C° matavimo	20 C° matavimo	
1	11,9003	11,0824	1,0738
2	11,8283	11,0154	1,0738
3	11,8342	11,0209	1,0738
4	11,8342	11,0209	1,0738
5	11,8426	11,0287	1,0738
6	11,8404	11,0266	1,0738
7	11,8428	11,0289	1,0738
8	11,8430	11,0291	1,0738
9	11,8483	11,0340	1,0738
10	11,8507	11,0362	1,0738
11	11,8617	11,0465	1,0738
12	11,8822	11,0656	1,0738
13	11,8773	11,0610	1,0738
14	11,8590	11,0440	1,0738
15	11,7519	10,9442	1,0738
16	11,6417	10,8416	1,0738
17	11,6698	10,8676	1,0738
18	11,6474	10,8469	1,0738
19	11,5949	10,7980	1,0738
20	11,6213	10,8226	1,0738
21	11,6135	10,8153	1,0738
22	11,6019	10,8045	1,0738
23	11,7157	10,9105	1,0738
24	11,7002	10,8961	1,0738
25	11,6930	10,8894	1,0738
26	11,6268	10,8277	1,0738
27	11,7506	10,9430	1,0738
28	11,7887	10,9785	1,0738
29	11,7236	10,9179	1,0738
30	11,6870	10,8838	1,0738
31	11,7957	10,9850	1,0738
Vidurkis	11,7603	10,9520	-

* Skirstymo sistemos operatoriaus viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20°C matavimo temperatūrai ir 101,325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.

www.intergas.lt

Uždaroji akcinė bendrovė „Intergas“
Įmonės kodas 110872941
PVM mokėtojo kodas LT108729410

Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius
Tel./faks. (8 5) 260 4132,
El.p. vilnius@intergas.lt

Mažeikių filialas
Montuotojų g. 7, LT-89101 Mažeikiai
Tel./faks. (8 443) 98194. El. p. mazeikiai@intergas.lt