



**INTERGAS** 2019 M. SAUSIO MĖNESIO

GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

2019-02-04

Mažeikiai

2019 m. sausio mėn.	Viršutinis šilumingumas kWh/m <sup>3</sup>		Perskaičiavimo koeficientas
	0 °C matavimo	20 °C matavimo	
1	11,8212	11,0088	1,0738
2	11,8488	11,0345	1,0738
3	11,8476	11,0333	1,0738
4	11,2576	10,4839	1,0738
5	11,3168	10,5390	1,0738
6	11,2584	10,4846	1,0738
7	11,8190	11,0067	1,0738
8	11,2491	10,4760	1,0738
9	11,8835	11,0668	1,0738
10	11,3100	10,5327	1,0738
11	11,1949	10,4255	1,0738
12	11,2072	10,4370	1,0738
13	11,2081	10,4378	1,0738
14	11,2126	10,4420	1,0738
15	11,2129	10,4423	1,0738
16	11,2127	10,4421	1,0738
17	11,2173	10,4464	1,0738
18	11,2155	10,4447	1,0738
19	11,2145	10,4438	1,0738
20	11,7643	10,9558	1,0738
21	11,7611	10,9528	1,0738
22	11,2059	10,4357	1,0738
23	11,2109	10,4404	1,0738
24	11,2316	10,4597	1,0738
25	11,2388	10,4664	1,0738
26	11,2371	10,4648	1,0738
27	11,2261	10,4546	1,0738
28	11,2211	10,4499	1,0738
29	11,4374	10,6513	1,0738
30	11,2248	10,4533	1,0738
31	11,2211	10,4499	1,0738
<b>Vidurkis</b>	<b>11,3706</b>	<b>10,5891</b>	-

\* Skirstymo sistemos operatoriaus viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20°C matavimo temperatūrai ir 101,325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.

[www.intergas.lt](http://www.intergas.lt)

Uždaroji akcinė bendrovė „Intergas“  
Įmonės kodas 110872941  
PVM mokėtojo kodas LT108729410

Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius  
Tel./faks. (8 5) 260 4132,  
El.p. vilnius@intergas.lt

Mažeikių filialas  
Montuotojų g. 7, LT-89101 Mažeikiai  
Tel./faks. (8 443) 98194. El. p. mazeikiai@intergas.lt