

**INTERGAS**

Švari energija. Jums!

2023 M. VASARIO MĖNESIO**GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE**

2023-03-02

Mažeikiai

2023 m. vasario mėn.	Viršutinis šilumingumas kWh/m ³		Perskaičiavimo koeficientas
	0 C° matavimo	20 C° matavimo	
1	11,7533	10,9455	1,0738
2	11,7638	10,9553	1,0738
3	11,7762	10,9668	1,0738
4	11,7788	10,9693	1,0738
5	11,7891	10,9789	1,0738
6	11,8037	10,9925	1,0738
7	11,4691	10,6809	1,0738
8	11,3664	10,5852	1,0738
9	11,3701	10,5887	1,0738
10	11,3723	10,5907	1,0738
11	11,3754	10,5936	1,0738
12	11,3760	10,5942	1,0738
13	11,3783	10,5963	1,0738
14	11,3816	10,5994	1,0738
15	11,3698	10,5884	1,0738
16	11,3721	10,5905	1,0738
17	11,3761	10,5942	1,0738
18	11,4102	10,6260	1,0738
19	11,4391	10,6529	1,0738
20	11,3238	10,5455	1,0738
21	11,3216	10,5435	1,0738
22	11,3244	10,5461	1,0738
23	11,3320	10,5532	1,0738
24	11,3375	10,5583	1,0738
25	11,3534	10,5731	1,0738
26	11,3891	10,6064	1,0738
27	11,3938	10,6107	1,0738
28	11,3547	10,5743	1,0738
Vidurkis	11,4590	10,6714	-

* Skirstymo sistemos operatoriaus viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20°C matavimo temperatūrai ir 101,325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.

www.intergas.lt

Uždaroji akcinė bendrovė „Intergas“
Įmonės kodas 110872941
PVM mokėtojo kodas LT108729410

Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius
Tel./faks. (8 5) 260 4132,
El.p. vilnius@intergas.lt

Mažeikių filialas
Montuotojų g. 7, LT-89101 Mažeikiai
Tel./faks. (8 443) 98194. El. p. mazeikiai@intergas.lt