



INTERGAS
Švari energija Jums!

**2020 M. GRUODŽIO MĖNESIO
GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE**

2021-01-03
Mažeikiai

2020 m. gruodžio mėn.	Viršutinis šilumingumas kWh/m ³		Perskaičiavimo koeficientas
	0 C° matavimo	20 C° matavimo	
1	11,4128	10,6284	1,0738
2	11,3995	10,6160	1,0738
3	11,4549	10,6676	1,0738
4	11,5092	10,7182	1,0738
5	11,5232	10,7312	1,0738
6	11,5289	10,7365	1,0738
7	11,4523	10,6652	1,0738
8	11,4628	10,6750	1,0738
9	11,4602	10,6726	1,0738
10	11,4504	10,6634	1,0738
11	11,5325	10,7399	1,0738
12	11,5401	10,7470	1,0738
13	11,5443	10,7509	1,0738
14	11,5434	10,7500	1,0738
15	11,5409	10,7477	1,0738
16	11,5444	10,7510	1,0738
17	11,5393	10,7462	1,0738
18	11,4666	10,6785	1,0738
19	11,4353	10,6494	1,0738
20	11,434	10,6482	1,0738
21	11,4372	10,6511	1,0738
22	11,3569	10,5764	1,0738
23	11,3971	10,6138	1,0738
24	11,4411	10,6548	1,0738
25	11,4446	10,6580	1,0738
26	11,4516	10,6646	1,0738
27	11,4433	10,6568	1,0738
28	11,3672	10,5860	1,0738
29	11,4115	10,6272	1,0738
30	11,4551	10,6678	1,0738
31	11,4668	10,6787	1,0738
Vidurkis	11,4660	10,6780	-

* Skirstymo sistemos operatoriaus viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20°C matavimo temperatūrai ir 101,325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.

www.intergas.lt

Uždaroji akcinė bendrovė „Intergas“
Įmonės kodas 110872941
PVM mokėtojo kodas LT108729410

Didžioji g. 28, LT-01128 Vilnius
Tel./faks. (8 5) 260 4132,
El.p. vilnius@intergas.lt

Mažeikių filialas
Naujoji g. 4, LT-89101 Mažeikiai
Tel. (8 443) 31020. Faks. (8 443) 31019.
El. p. mazeikiai@intergas.lt