

**INTERGAS**

Švari energija. Jums!

**2023 M. KOVO MĖNESIO****GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE**

2023-03-31

Mažeikiai

2023 m. kovo mėn.	Viršutinis šilumingumas kWh/m <sup>3</sup>		Perskaičiavimo koeficientas
	0 C° matavimo	20 C° matavimo	
1	11,3424	10,5629	1,0738
2	11,3490	10,5690	1,0738
3	11,6493	10,8487	1,0738
4	12,0808	11,2505	1,0738
5	12,0538	11,2254	1,0738
6	12,0576	11,2289	1,0738
7	12,0658	11,2365	1,0738
8	12,0937	11,2625	1,0738
9	12,1112	11,2788	1,0738
10	12,1363	11,3022	1,0738
11	12,1244	11,2911	1,0738
12	11,8546	11,0399	1,0738
13	11,7939	10,9833	1,0738
14	11,9511	11,1297	1,0738
15	11,8682	11,0525	1,0738
16	11,8088	10,9972	1,0738
17	11,8213	11,0088	1,0738
18	11,8296	11,0166	1,0738
19	11,8294	11,0164	1,0738
20	11,8239	11,0113	1,0738
21	11,7563	10,9483	1,0738
22	11,8513	11,0368	1,0738
23	11,8356	11,0222	1,0738
24	11,8214	11,0089	1,0738
25	11,7914	10,9810	1,0738
26	11,7961	10,9854	1,0738
27	11,8047	10,9934	1,0738
28	11,8055	10,9941	1,0738
29	11,8130	11,0011	1,0738
30	11,8289	11,0159	1,0738
31	11,8428	11,0289	1,0738
<b>Vidurkis</b>	<b>11,8578</b>	<b>11,0428</b>	-

\* Skirstymo sistemos operatoriaus viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20°C matavimo temperatūrai ir 101,325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.

[www.intergas.lt](http://www.intergas.lt)

Uždaroji akcinė bendrovė „Intergas“  
Įmonės kodas 110872941  
PVM mokėtojo kodas LT108729410

Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius  
Tel./faks. (8 5) 260 4132,  
El.p. vilnius@intergas.lt

Mažeikių filialas  
Montuotojų g. 7, LT-89101 Mažeikiai  
Tel./faks. (8 443) 98194. El. p. mazeikiai@intergas.lt