

**2015 M. GEGUŽĖS MĖNESIO  
 GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE**

2015-06-01

Mažeikiai

2015 m. gegužė	Viršutinis šilumingumas kWh/m <sup>3</sup>		Perskaičiavimo koeficientas
	0 C° matavimo temperatūra	20 C° matavimo temperatūra*	
1	11,6772	10,8747	1,0738
2	11,9140	11,0952	1,0738
3	11,8516	11,0371	1,0738
4	11,7944	10,9838	1,0738
5	11,7926	10,9821	1,0738
6	11,8043	10,9930	1,0738
7	11,8280	11,0151	1,0738
8	11,8449	11,0308	1,0738
9	11,8480	11,0337	1,0738
10	11,8074	10,9959	1,0738
11	11,7949	10,9843	1,0738
12	11,7564	10,9484	1,0738
13	11,7547	10,9468	1,0738
14	11,7566	10,9486	1,0738
15	11,7576	10,9495	1,0738
16	11,7527	10,9450	1,0738
17	11,7663	10,9576	1,0738
18	11,7874	10,9773	1,0738
19	11,7816	10,9719	1,0738
20	11,7607	10,9524	1,0738
21	11,7707	10,9617	1,0738
22	11,7514	10,9438	1,0738
23	11,7679	10,9591	1,0738
24	11,7753	10,9660	1,0738
25	11,6561	10,8550	1,0738
26	11,4912	10,7014	1,0738
27	11,7265	10,9206	1,0738
28	11,8166	11,0045	1,0738
29	11,8212	11,0088	1,0738
30	11,8287	11,0157	1,0738
31	11,8353	11,0219	1,0738
<b>Vidurkis</b>	<b>11,7765</b>	<b>10,9672</b>	-

\* Skirstymo sistemos operatoriaus viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20°C matavimo temperatūrai ir 101,325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.