

**2015 M. SPALIO MĖNESIO
GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE**

2015-11-02

Mažeikiai

2015 m. spalio	Viršutinis šilumingumas kWh/m ³		Perskaičiavimo koeficientas
	0 C° matavimo temperatūra	20 C° matavimo temperatūra*	
1	11,2935	10,5173	1,0738
2	11,2945	10,5183	1,0738
3	11,2950	10,5187	1,0738
4	11,2985	10,5220	1,0738
5	11,2986	10,5221	1,0738
6	11,3013	10,5246	1,0738
7	11,3040	10,5271	1,0738
8	11,3068	10,5297	1,0738
9	11,3439	10,5643	1,0738
10	11,3653	10,5842	1,0738
11	11,3261	10,5477	1,0738
12	11,3384	10,5591	1,0738
13	11,3311	10,5523	1,0738
14	11,3203	10,5423	1,0738
15	11,3279	10,5494	1,0738
16	11,3243	10,5460	1,0738
17	11,3098	10,5325	1,0738
18	11,2880	10,5122	1,0738
19	11,2802	10,5049	1,0738
20	11,4535	10,6663	1,0738
21	11,5541	10,7600	1,0738
22	11,5823	10,7863	1,0738
23	11,8638	11,0484	1,0738
24	11,8712	11,0553	1,0738
25	11,8753	11,0591	1,0738
26	11,8827	11,0660	1,0738
27	11,8959	11,0783	1,0738
28	11,9183	11,0992	1,0738
29	11,8622	11,0469	1,0738
30	11,8847	11,0679	1,0738
31	11,9113	11,0927	1,0738
Vidurkis	11,5001	10,7097	-

* Skirstymo sistemos operatoriaus viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20°C matavimo temperatūrai ir 101,325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.