

**2015 M. SAUSIO MĖNESIO
 GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE**

2015-02-05

Mažeikiai

2015 m. sausis	Viršutinis šilumingumas kWh/m ³		Perskaičiavimo koeficientas
	0 C° matavimo temperatūra	20 C° matavimo temperatūra*	
1	11,1591	10,3922	1,0738
2	11,1598	10,3928	1,0738
3	11,1821	10,4136	1,0738
4	11,1827	10,4141	1,0738
5	11,1850	10,4163	1,0738
6	11,1890	10,4200	1,0738
7	11,3465	10,5667	1,0738
8	11,1820	10,4135	1,0738
9	11,1622	10,3950	1,0738
10	11,1543	10,3877	1,0738
11	11,1533	10,3868	1,0738
12	11,1534	10,3869	1,0738
13	11,1562	10,3895	1,0738
14	11,1636	10,3963	1,0738
15	11,1665	10,3991	1,0738
16	11,1649	10,3976	1,0738
17	11,1665	10,3991	1,0738
18	11,1690	10,4014	1,0738
19	11,1697	10,4020	1,0738
20	11,1665	10,3991	1,0738
21	11,1596	10,3926	1,0738
22	11,1516	10,3852	1,0738
23	11,1501	10,3838	1,0738
24	11,1487	10,3825	1,0738
25	11,1492	10,3829	1,0738
26	11,1507	10,3843	1,0738
27	11,1511	10,3847	1,0738
28	11,154	10,3874	1,0738
29	11,1545	10,3879	1,0738
30	11,1572	10,3904	1,0738
31	11,1591	10,3922	1,0738
Vidurkis	11,1683	10,4008	-

* Skirstymo sistemos operatoriaus viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20°C matavimo temperatūrai ir 101,325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.