

**2015 M. VASARIO MĖNESIO  
GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE**

2015-03-05

Mažeikiai

2015 m. vasaris	Viršutinis šilumingumas kWh/m <sup>3</sup>		Perskaičiavimo koeficientas
	0 C° matavimo temperatūra	20 C° matavimo temperatūra*	
1	11,1598	10,3928	1,0738
2	11,1584	10,3915	1,0738
3	11,1594	10,3924	1,0738
4	11,1575	10,3907	1,0738
5	11,1556	10,3889	1,0738
6	11,1535	10,3869	1,0738
7	11,1557	10,3890	1,0738
8	11,1573	10,3905	1,0738
9	11,1569	10,3901	1,0738
10	11,1594	10,3924	1,0738
11	11,1277	10,3629	1,0738
12	11,1116	10,3479	1,0738
13	11,1587	10,3918	1,0738
14	11,1299	10,3650	1,0738
15	11,1532	10,3867	1,0738
16	11,1618	10,3947	1,0738
17	11,1577	10,3909	1,0738
18	11,1733	10,4054	1,0738
19	11,1652	10,3978	1,0738
20	11,1593	10,3923	1,0738
21	11,1573	10,3905	1,0738
22	11,1560	10,3893	1,0738
23	11,1565	10,3897	1,0738
24	11,1568	10,3900	1,0738
25	11,1576	10,3908	1,0738
26	11,1618	10,3947	1,0738
27	11,1637	10,3964	1,0738
28	11,1569	10,3901	1,0738
<b>Vidurkis</b>	<b>11,1549</b>	<b>10,3883</b>	-

\* Skirstymo sistemos operatoriaus viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20°C matavimo temperatūrai ir 101,325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.