

**2015 M. BALANDŽIO MĖNESIO
 GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE**

2015-05-05

Mažeikiai

2015 m. balandis	Viršutinis šilumingumas kWh/m ³		Perskaičiavimo koeficientas
	0 C° matavimo temperatūra	20 C° matavimo temperatūra*	
1	11,5515	10,7576	1,0738
2	11,5593	10,7649	1,0738
3	11,5707	10,7755	1,0738
4	11,5787	10,7829	1,0738
5	11,5813	10,7853	1,0738
6	11,5892	10,7927	1,0738
7	11,6325	10,8330	1,0738
8	11,6717	10,8695	1,0738
9	11,7242	10,9184	1,0738
10	11,8870	11,0700	1,0738
11	11,9271	11,1074	1,0738
12	11,7750	10,9657	1,0738
13	11,9663	11,1439	1,0738
14	11,9709	11,1482	1,0738
15	11,9878	11,1639	1,0738
16	11,9943	11,1700	1,0738
17	11,9930	11,1687	1,0738
18	11,9980	11,1734	1,0738
19	11,9866	11,1628	1,0738
20	11,9696	11,1470	1,0738
21	11,8634	11,0481	1,0738
22	11,7794	10,9698	1,0738
23	11,4655	10,6775	1,0738
24	11,4282	10,6428	1,0738
25	11,2444	10,4716	1,0738
26	11,2222	10,4509	1,0738
27	11,2257	10,4542	1,0738
28	11,2204	10,4492	1,0738
29	11,3081	10,5309	1,0738
30	11,6131	10,8150	1,0738
Vidurkis	11,6762	10,8737	-

* Skirstymo sistemos operatoriaus viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20°C matavimo temperatūrai ir 101,325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.