

**2015 M. RUGPJŪČIO MĖNESIO
 GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE**

2015-08-31

Mažeikiai

| 2015 m. rugpjūtis | Viršutinis šilumingumas kWh/m ³ | | Perskaičiavimo koeficientas |
|-------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | 0 °C matavimo temperatūra | 20 °C matavimo temperatūra* | |
| 1 | 11,8230 | 11,0104 | 1,0738 |
| 2 | 11,7901 | 10,9798 | 1,0738 |
| 3 | 11,7824 | 10,9726 | 1,0738 |
| 4 | 11,7283 | 10,9222 | 1,0738 |
| 5 | 11,6156 | 10,8173 | 1,0738 |
| 6 | 11,5787 | 10,7829 | 1,0738 |
| 7 | 11,5480 | 10,7543 | 1,0738 |
| 8 | 11,6057 | 10,8081 | 1,0738 |
| 9 | 11,6027 | 10,8053 | 1,0738 |
| 10 | 11,5980 | 10,8009 | 1,0738 |
| 11 | 11,5649 | 10,7701 | 1,0738 |
| 12 | 11,5583 | 10,7639 | 1,0738 |
| 13 | 11,5717 | 10,7764 | 1,0738 |
| 14 | 11,5779 | 10,7822 | 1,0738 |
| 15 | 11,5790 | 10,7832 | 1,0738 |
| 16 | 11,5777 | 10,7820 | 1,0738 |
| 17 | 11,5861 | 10,7898 | 1,0738 |
| 18 | 11,6153 | 10,8170 | 1,0738 |
| 19 | 11,6204 | 10,8218 | 1,0738 |
| 20 | 11,6218 | 10,8231 | 1,0738 |
| 21 | 11,4761 | 10,6874 | 1,0738 |
| 22 | 11,3301 | 10,5514 | 1,0738 |
| 23 | 11,3315 | 10,5527 | 1,0738 |
| 24 | 11,3315 | 10,5527 | 1,0738 |
| 25 | 11,3257 | 10,5473 | 1,0738 |
| 26 | 11,3282 | 10,5496 | 1,0738 |
| 27 | 11,3310 | 10,5522 | 1,0738 |
| 28 | 11,3376 | 10,5584 | 1,0738 |
| 29 | 11,3420 | 10,5625 | 1,0738 |
| 30 | 11,3327 | 10,5538 | 1,0738 |
| 31 | 11,3213 | 10,5432 | 1,0738 |
| Vidurkis | 11,5269 | 10,7347 | - |

* Skirstymo sistemos operatoriaus viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20°C matavimo temperatūrai ir 101,325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.

www.intergas.lt