

**INTERGAS**

Švari energija Jums!

2021 M. LAPKRIČIO MĖNESIO

GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

2021-12-03

Mažeikiai

2021 m. lapkričio mėn.	Viršutinis šilumingumas kWh/m ³		Perskaičiavimo koeficientas
	0 °C matavimo	20 °C matavimo	
1	11,2065	10,4363	1,0738
2	11,2074	10,4371	1,0738
3	11,2762	10,5012	1,0738
4	11,2903	10,5143	1,0738
5	11,2863	10,5106	1,0738
6	11,2929	10,5168	1,0738
7	11,2786	10,5034	1,0738
8	11,2542	10,4807	1,0738
9	11,2553	10,4817	1,0738
10	11,2567	10,4831	1,0738
11	11,2617	10,4877	1,0738
12	11,2657	10,4914	1,0738
13	11,2667	10,4924	1,0738
14	11,2604	10,4865	1,0738
15	11,2621	10,4881	1,0738
16	11,2942	10,5180	1,0738
17	11,2692	10,4947	1,0738
18	11,2647	10,4905	1,0738
19	11,265	10,4908	1,0738
20	11,2657	10,4914	1,0738
21	11,2644	10,4902	1,0738
22	11,2587	10,4849	1,0738
23	11,2616	10,4876	1,0738
24	11,2671	10,4927	1,0738
25	11,2781	10,5030	1,0738
26	11,2851	10,5095	1,0738
27	11,2606	10,4867	1,0738
28	11,2584	10,4846	1,0738
29	11,2607	10,4868	1,0738
30	11,2671	10,4927	1,0738
Vidurkis	11,2647	10,4905	-

* Skirstymo sistemos operatoriaus viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20°C matavimo temperatūrai ir 101,325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.