

**INTERGAS**

Švari energija Jums!

2022 M. RUGSĖJO MĖNESIO**GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE**

2022-10-03

Mažeikiai

2022 m. rugsėjo mėn.	Viršutinis šilumingumas kWh/m ³		Perskaičiavimo koeficientas
	0 C° matavimo	20 C° matavimo	
1	11,435	10,6491	1,0738
2	11,4333	10,6475	1,0738
3	11,427	10,6416	1,0738
4	11,4353	10,6494	1,0738
5	11,7371	10,9304	1,0738
6	11,7467	10,9394	1,0738
7	11,7532	10,9454	1,0738
8	11,7552	10,9473	1,0738
9	11,761	10,9527	1,0738
10	11,7871	10,9770	1,0738
11	11,8213	11,0088	1,0738
12	11,7992	10,9883	1,0738
13	11,8093	10,9977	1,0738
14	11,8263	11,0135	1,0738
15	11,6959	10,8921	1,0738
16	11,3943	10,6112	1,0738
17	11,3608	10,5800	1,0738
18	11,3511	10,5710	1,0738
19	11,356	10,5755	1,0738
20	11,3573	10,5767	1,0738
21	11,3589	10,5782	1,0738
22	11,3604	10,5796	1,0738
23	11,3583	10,5777	1,0738
24	11,3622	10,5813	1,0738
25	11,3671	10,5859	1,0738
26	11,3569	10,5764	1,0738
27	11,3536	10,5733	1,0738
28	11,3594	10,5787	1,0738
29	11,3657	10,5846	1,0738
30	11,5419	10,7486	1,0738
Vidurkis	11,5276	10,7353	-

* Skirstymo sistemos operatoriaus viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20°C matavimo temperatūrai ir 101,325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.