

**INTERGAS**

Švari energija Jums!

2022 M. LAPKRIČIO MĖNESIO**GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE**

2022-12-03

Mažeikiai

2022 m. lapkričio mėn.	Viršutinis šilumingumas kWh/m ³		Perskaičiavimo koeficientas
	0 C° matavimo	20 C° matavimo	
1	11,4000	10,6165	1,0738
2	11,3780	10,5960	1,0738
3	11,3735	10,5918	1,0738
4	11,3746	10,5928	1,0738
5	11,3762	10,5943	1,0738
6	11,3751	10,5933	1,0738
7	11,3758	10,5940	1,0738
8	11,3796	10,5975	1,0738
9	11,3837	10,6013	1,0738
10	11,3846	10,6022	1,0738
11	11,3914	10,6085	1,0738
12	11,4701	10,6818	1,0738
13	11,7716	10,9626	1,0738
14	11,7719	10,9628	1,0738
15	11,7803	10,9707	1,0738
16	11,7911	10,9807	1,0738
17	11,8057	10,9943	1,0738
18	11,6380	10,8381	1,0738
19	11,4308	10,6452	1,0738
20	11,4361	10,6501	1,0738
21	11,4374	10,6513	1,0738
22	11,4406	10,6543	1,0738
23	11,4438	10,6573	1,0738
24	11,4896	10,6999	1,0738
25	11,5023	10,7118	1,0738
26	11,5332	10,7405	1,0738
27	11,7883	10,9781	1,0738
28	11,7864	10,9763	1,0738
29	11,7935	10,9830	1,0738
30	11,7947	10,9841	1,0738
Vidurkis	11,5366	10,7437	-

* Skirstymo sistemos operatoriaus viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20°C matavimo temperatūrai ir 101,325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.